

Odpowiedź do zapytania, które wpłynęło w toku postępowaniu

Pytanie nr 1:

Zapisy w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ jednoznacznie sugerują rozwiązanie jednego producenta armatury (AVK) co skutecznie uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu innym producentom. Ograniczenie oferentów spowoduje zawyżenie cen składanych ofert.

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania techniczne, gdyż dotychczasowe zapisy stwarzają tylko pozory konkurencyjności.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że od pewnego czasu wprowadził standardy jakościowe, dopuszczonych do stosowania materiałów wod-kan, których celem jest ograniczenie awaryjności sieci, obniżenie strat wody oraz podwyższenie żywotności stosowanych urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności systemów, co w konsekwencji ma doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W tym celu Zamawiający zawarł zapisy opisujące parametry techniczne wymaganych urządzeń (materiałów) opierając się na swojej wiedzy, własnym doświadczeniu wynikającym z wieloletniej eksploatacji urządzeń oraz rozeznania rynku, zarówno od strony technicznej jak i doświadczenia innych przedsiębiorstw wodociągowych w tym zakresie. Nie jest celem Zamawiającego wskazywanie rozwiązań konkretnego producenta armatury, ale wybór urządzeń o wysokich standardach jakościowych, które posiadają potwierdzone oraz stosowne dopuszczenia. Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że na rynku występują producenci spełniający zapisy zawarte w SIWZ (nie tylko wskazane przez Państwa firmę).

Zamawiający jednocześnie daje możliwość i dopuszcza zastosowanie rozwiązań technicznych równoważnych (opisane również w załączniku Nr 1 do SIWZ) do opisanych. Rozwiązania nie mogą jednak w sposób istotny odbiegać od zapisów SIWZ, (w swoim piśmie nie wskazujecie Państwo o dopuszczenia jakich rozwiązań chodzi). Zamawiający zastrzega jednak sobie możliwości ich oceny na bazie załączonych materiałów wymaganych do przedłożenia razem z ofertą.

Sekretarz KP: *Monika Krzyżanowska*